



認 定 書


国住指第 236-2 号

平成 21 年 8 月 7 日

大栄産業株式会社

代表取締役社長 木村 尊 様

国土交通大臣 金子 一義



下記の構造方法等については、建築基準法第68条の26第1項~~（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）~~の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

DW3N-0117

2. 認定をした構造方法等の名称

分離嫌気ろ床担体流動方式FCX型／12～50人槽／合併処理浄化槽／汚物処理性能

3. 認定をした構造方法等の内容

別紙1のとおり

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

構 造 方 法 の 概 要

1. 件名	分離嫌気ろ床担体流動方式 FCX 型／12～50人槽／ 合併処理浄化槽／汚物処理性能
2. 処理区分	合併処理
3. 法令上の浄化槽等の性能	建築基準法施行令第 32 条第3項関係: <ul style="list-style-type: none"> ・ 放流水の BOD:20mg/L 以下 ・ 放流水の T-N:20mg/L 以下 ・ 放流水の SS:20mg/L 以下 ・ 放流水の COD30mg/L 以下 ・ 放流水の pH:5.8～8.6 ・ 放流中に含まれる大腸菌群数:3,000 個/cm³ 以下
4. 設計	大栄産業株式会社
5. 維持管理頻度等	保守点検頻度:3 回／年以上 12～20 人槽 :4 回／年以上 21～50 人槽 汚泥引き抜き頻度(設計値):1 回／年以上 (汚泥引抜対象単位装置名:沈殿分離槽、嫌気ろ床槽)
6. 構造方法の概要	沈殿分離槽、嫌気ろ床槽、担体流動槽、沈殿槽および消毒槽を組み合わせた合併処理浄化槽
7. 参 考 事 項	類似案件 なし

8. 装置の概要	
(1)処 理 方 式	分離嫌気ろ床担体流動方式
(2)処理対象人員	12 ～ 50[人]
(3)日平均汚水量	2.4 ～ 10.0[m ³]
(4)流 入 水 質	BOD:200[mg/L] COD:100[mg/L] S S:160[mg/L] T-N: 50[mg/L]
(5)処 理 水 質	BOD: 20[mg/L]以下 COD: 30[mg/L]以下 T-N: 20[mg/L]以下 SS : 20[mg/L]以下 pH 5.8～8.6 大腸菌群数 3000 個/cm ³ 以下
(6)処 理 工 程	<pre> graph TD A[流入] --> B[1)沈殿分離槽] B --> C[2)嫌気ろ床槽] C --> D[3)担体流動槽] D --> E[4)沈 殿 槽] E --> F[5)消 毒 槽] F --> G[放流] E -.-> 循環 B </pre>

認 定 書

愛知県知多郡美浜町大字北方字西側 85-1

大 栄 産 業 株 式 会 社

代表取締役 木 村 雄 三

さきに申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

令和5年8月4日

国土交通省中部地方整備局長

佐藤 寿延



記

1. 認定番号等

別紙

2. 別添図書

- (1) 型式適合認定書の写し
- (2) 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
- (3) 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
- (4) 施工要領書
- (5) 維持管理要領書

別紙

認 定 番 号	浄 化 槽 の 名 称	工 場 の 所 在 地 及 び 名 称	浄化槽の概要		
			処 理 方 式	処理対象 人員(人)	日平均汚水量 ($\text{m}^3/\text{日}$)
5-23-H-001	ダイエー浄化槽 FCX12CII型			12	2.4
5-23-H-001-1	ダイエー浄化槽 FCX14CII型			14	2.8
5-23-H-001-2	ダイエー浄化槽 FCX15CII型	愛知県知多郡美浜町大字北方字柿谷 3-5		15	3.0
5-23-H-001-3	ダイエー浄化槽 FCX16CII型	大栄産業株式会社 東海マリン工場 北海道歌志内市字文珠 159 番地 9		16	3.2
5-23-H-001-4	ダイエー浄化槽 FCX18CII型	大栄産業株式会社 北海道工場 宮城県栗原市若柳武鎗字猿田沢 15 番地の 43		18	3.6
5-23-H-001-5	ダイエー浄化槽 FCX20CII型	若柳化成工業株式会社 栃木県芳賀郡益子町大字塙 355		20	4.0
5-23-H-001-6	ダイエー浄化槽 FCX21CII型	有限会社協栄工業 沖縄県中頭郡西原町字小那覇 680 番地	建 築 基 準 法 第 68 条 の 25 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き、同法施行 令 第 35 条 第 1 項 の 規 定 に 適 合 する 分 離 嫌 気 ろ 床 担 体 流 動 方 式	21	4.2
5-23-H-001-7	ダイエー浄化槽 FCX25CII型	琉球設備工業株式会社 愛知県知多郡美浜町大字北方字稲道 11		25	5.0
5-23-H-001-8	ダイエー浄化槽 FCX28CII型	大栄産業株式会社 東海樹脂工場 大分県豊後大野市三重町百枝 1247 番地 1		28	5.6
5-23-H-001-9	ダイエー浄化槽 FCX30CII型	大分工業株式会社 愛媛県宇和島市津島町近家甲 1607-8		30	6.0
5-23-H-001-10	ダイエー浄化槽 FCX33CII型	株式会社ダイキアクシス 津島工場 長野県佐久市田口 5574-2		33	6.6
5-23-H-001-11	ダイエー浄化槽 FCX35CII型	株式会社ダイキアクシス 信州工場 福島県福島市山田字赤仁井田 100-7		35	7.0
5-23-H-001-12	ダイエー浄化槽 FCX38CII型	株式会社ダイキアクシス 福島工場 愛媛県東温市則之内甲 2357-5		38	7.6
5-23-H-001-13	ダイエー浄化槽 FCX40CII型	株式会社ダイキアクシス 松山工場		40	8.0
5-23-H-001-14	ダイエー浄化槽 FCX42CII型			42	8.4
5-23-H-001-15	ダイエー浄化槽 FCX45CII型			45	9.0

型式適合認定書


BCJ 基型-JS04755

令和 5 年 7 月 13 日

大栄産業株式会社

代表取締役 木村 雄三 様

一般財団法人日本建築センター
理事長 橋本 公博



下記の型式については、建築基準法第 68 条の 10 第 1 項(同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 1 章から第 3 章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第 136 条の 2 の 11 に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

型 01CadOa0454755

2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類

合併処理浄化槽

3. 認定をした型式の内容

ダイエー浄化槽 FCX45C II 型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

4. 一連の規定に適合するための適用条件


浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

(注意)この認定書は、大切に保存しておいてください。



型式適合認定書別添仕様書及び図面

建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による分離嫌気ろ床担体流動方式
【大臣認定番号（認定年月日）：DW3N-0117（平成21年 8月 7日）】


会社名		大栄産業株式会社 〒470-2403 愛知県知多郡美浜町大字北方字西側85-1 TEL (0569) 82-0338	
型式		ダイエー浄化槽 FCX42CⅡ型FCX45CⅡ型	
型式適合認定番号		型01Cad0a0424754	型01Cad0a0454755
認定年月日		令和5年7月13日	
放流水質		大臣認定（認定番号：DW3N-0117 認定年月日：平成21年 8月 7日）による性能 ：BOD20mg/L以下、COD30mg/L以下、SS20mg/L以下、T-N20mg/L以下 pH5.8～8.6、大腸菌群数3000個/cm ³ 以下	
仕 様 表			
槽の容量及び寸法	処理対象人員	42	45
	有効容量	沈殿分離槽	5.841
		嫌気ろ床槽	5.068
		担体流動槽	3.403
		沈殿槽	2.253
		消毒槽	0.104
	寸	A1	4750mm
		A2	3445mm
		A3	100mm
		B1	2200mm
		B2	1430mm
	法	B3	100mm
材料・材質及び機械設備の仕様	く体	材質	FRP
		板厚	4mm～12mm
	仕切板	材質	FRP
		板厚	5mm～11mm
	濾材	形状	骨格様球状
		材質	PPまたはPE
		外形寸法	φ154mm±10mm
	流動担体	充填率(%)	58～65
		形状	凹凸円筒状
		材質	PEまたはPP
		外形寸法	φ17mm±1mm×17mm±1mm
		比表面積	604m ² /m ³
		充填率(%)	50～55
	散気管	材質	ABSまたはPP
		長さ	500mm
		型式	電磁式、ローリ-式
	吐風機	吐出風量(L/分)	242以上
		材質	PVC
	流入管放流管	内径	φ125
		材質	PP、鋳鉄、SS400、ｼﾝｸﾞﾙ、FRP
		内寸・個数	φ450－1 φ600－2
注：寸法の単位はmm、容量の単位はm ³ とする。			
特記事項	・騒音、振動、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。 ・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。		




平面図




消毒槽立体図



A-A断面図



B-B断面図



C-C断面図