

自然にやさしい


DAIE

建設大臣認定品
全浄協登録補助事業対応型

小型合併浄化槽 窒素除去型
BOD10mg/ℓ T-N15mg/ℓ

ダイエーNA型

販売終了




- 流量調整型嫌気濾床接触ばっ気循環方式にて
低容量で高度な浄化能力を実現しました。


1. 高度な浄化能力……新しい処理方式を採用し、散気方式、接触材を改善しました。
2. 容易な維持管理……開口部を大きく取り、散気管、逆洗管を工夫しました。

ダイエーNA型


■平面図



■断面図




販売終了



配電盤

■フローシート

水洗トイレ 台所 風呂



ご注意

- 浄化槽には維持管理が必要です。
- 事前に関係官公庁に届け出が必要です。
- 深埋めは 30 cm 以内でお願いします。
- 施工にあたっては必ず専門の業者に依頼して下さい。

DAIE 大栄産業株式会社

本社
〒470-2403 愛知県知多郡美浜町大字北方字稲道 11
☎ 0569-82-0338 FAX0569-82-2114

北海道事業所
〒073-0407 北海道歌志内市字文珠 159-9
☎ 0125-42-2890 FAX0125-42-2891

仙台営業所
〒983-0038 宮城県仙台市宮城野区新田 2-10-38
☎ 022-239-9001 FAX022-239-9002

関東営業所
〒346-0016 埼玉県久喜市東 2-17-2 八代ビル 2F
☎ 0480-21-8231 FAX0480-21-8337

大阪営業所
〒569-0034 大阪府高槻市大塚町1丁目 15-7 サニーコート西口3F-C号
☎ 0726-73-3202 FAX0726-73-9240

広島営業所
〒731-5136 広島県広島市佐伯区染々園 2-1-38 藤井ビル 404
☎ 0829-23-9988 FAX0829-23-9987

福岡営業所
〒814-0153 福岡県福岡市城南区樋井川 3-19-1
☎ 092-552-4904 FAX092-511-8122

静岡営業所
〒417-0061 静岡県富士市伝法 2-17
☎ 0545-35-5783 FAX0545-35-5784

大分出張所
〒879-7152 大分県大野郡三重町枝字長迫 1953
☎ 0974-22-8218 FAX0974-22-8489

■処理性能

	BOD	T-N(全窒素)
日本建築センター評定値	10 mg / ℓ 以下	15 mg / ℓ 以下
建設大臣認定値	20 mg / ℓ 以下	20 mg / ℓ 以下
全浄協登録値	20 mg / ℓ 以下	

名称	認定番号	認定年月日
ダイエーNA 5型	97-1 H-002	平成 9 年 6 月 19 日
ダイエーNA 6型	97-1 H-002-1	
ダイエーNA 7型	97-1 H-002-2	
ダイエーNA 8型	97-1 H-002-3	
ダイエーNA 10型	97-1 H-002-4	

登録番号	1330000	登録年月日	平成 9 年 10 月 15 日
------	---------	-------	------------------

■各部寸法表 (mm)

名称・記号	人槽				
	5	6	7	8	10
全 巾 (W)	1442	1637	1608	1606	1745
全 長 (L)	2335	2375	2355	2726	2998
全 高 (H)	1755	1800	1909	1915	2000
流 入 管 底	250	250	250	250	250
放 流 管 底	450	450	450	450	450
流 入 ・ 放 流 管 径	φ100	φ100	φ100	φ100	φ100

■各槽要領表 (m³)

槽名	5	6	7	8	10
嫌気濾床槽 (第1室)	1.050	1.168	1.239	1.492	1.913
嫌気濾床槽 (第2室)	0.864	0.791	0.838	0.994	1.304
接 触 ば っ 気 槽	1.024	1.305	1.404	1.616	2.005
沈 殿 槽	0.404	0.423	0.471	0.570	0.704
消 毒 槽	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
総 容 量	3.613	3.963	4.290	5.062	6.413

■仕 様

送風機	接触ばっ気槽	型式	LP80H	LP100H	LP100H	LP120H	LP150H
		必要吐出風量(ℓ/分)		35(70)以上	44(88)以上	47(94)以上	54(108)以上
送風機	間欠定員移送装置	型式	LP40A	LP40A	LP40A	LP40A	LP40A
		必要吐出風量(ℓ/分)		30 以上	30 以上	30 以上	30 以上
チェッカープレート			600 × 2080 - 1			600 × 2620 - 1	
定 価			800,000	900,000	1,080,000	1,200,000	1,580,000

■取扱店