

平　面　図　1：30



B－B　断　面　図　1：30



C－C　断　面　図　1：30



A－A　断　面　図　1：30



D－D　断　面　図　1：30



E－E　断　面　図　1：30

建築基準法第６８条の２６第１項の規定に基づき、同法施行令第３５条第１項の大臣認定による分離嫌気ろ床担体流動方式		
型式認定	番号	5－09－H－008－3
	年月日	平成２１年９月１８日
型式適合認定	番号	型01Cad0a0163746
	年月日	平成２１年８月７日
型　式		ダイエー浄化槽　FCX16C型
処理対象人員		16人
日平均汚水量		3．2m³／日
流入水質		BOD200mg/L COD100mg/L SS160mg/L T-N45mg/L
放流水質		BOD 20mg/L COD 30mg/L SS 20mg/L T-N20mg/L

容　量　表	
項　目	設計容量
沈殿分離槽	2．113　m³
嫌気ろ床槽	1．956　m³
（嫌気ろ床槽　ろ材）	（1．181　m³）
担体流動槽	1．207　m³
（流動担体）	（0．534　m³）
沈殿槽	0．923　m³
消毒槽	0．044　m³
総容量	6．243　m³

機器仕様表　（単相・100V）

機器名	口　径	入　力（50／60Hz）	吐出量（50／60Hz）	台　数
ブロワ	φ13	0．101kw	0．110/0．109m³/min	1台

No.	内　容	日　付	担当者	承　認	備考：寸法は内寸法とする。
△					
△					
△					
△					

承認	検図	設計	製図
	家田	今川	今川

DAIE　大栄産業株式会社

ダイエー浄化槽　FCX16C型

構造図

図番	FCX16C-1
縮尺	1：30
日付	H22．3．9

REV △